

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«08» апреля 2024 г., 42240061000210164517

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Новокузнецка и Новокузнецкого района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Кемеровской области - Кузбассу

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«22» апреля 2024 г., 10 час. 00 мин. № 2404/007-42/588-В/ПДП

(дата и время составления предписания)

654002, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Тульская, д. 33

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Документарная проверка проведена в соответствии с решением о проведении документарной проверки от «08» апреля 2024 г., № 2404/007-42/588-В/ПДП, учетный номер проверки 42240061000210164517.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении документарной проверки, учетный номер документарной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Документарная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Документарная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Гуцол Артур Сергеевич – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Орджоникидзевского района г. Новокузнецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Новокузнецка и Новокузнецкого района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу (государственный инспектор Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого муниципального района по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение документарной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении документарной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала документарной проверки)

4. Документарная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Документарная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, р-н Центральный, пр-кт Пионерский, Дом 3А

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена документарная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28" ИНН 4219004290, адрес регистрации юридического лица: 654103, ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, НОВОКУЗНЕЦК, ИНТЕРНАТНАЯ (ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ Р-Н) УЛ, 2

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Документарная проверка проведена в следующие сроки:

с «15» апреля 2024 года, 13 час. 00 мин.

по «22» апреля 2024 года, 10 час. 10 мин.

(указывается дата и время фактического начала документарной проверки, а также дата и время фактического окончания документарной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 55 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Интернатная, д. 2 в здании (помещениях) школы не проведена замена технических средств обеспечения пожарной безопасности (АПС) по истечении срока службы (акт ввода в эксплуатацию 2006г.), чем нарушены п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.3, п. 6.6.4 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/007-42/743-В/ПВП от 15.08.2023, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Интернатная, д. 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

30.12.2024

2. Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Интернатная, д. 2 в здании (помещениях) школы не проведена замена технических средств обеспечения пожарной безопасности (СОУЭ) по истечении срока службы (акт ввода в эксплуатацию 2006 г.), чем нарушены п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.7.1, 6.7.3, 6.7.4 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/007-42/743-В/ПВП от 15.08.2023, пункт предписания 2. Место выявления нарушения: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Интернатная, д. 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента


Срок устранения нарушения:

30.12.2024

(указывается наименование нарушенного обязательного требования (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы), которым установлено нарушение обязательного требования, сведения, подтверждающие нарушение обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, касающегося предмета документальной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Орджоникидзевского района г. Новокузнецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Новокузнецка и Новокузнецкого района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу (государственный инспектор Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого муниципального района по пожарному надзору) Гуцол Артур Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Гуцол Артур Сергеевич - старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Орджоникидзевского района г. Новокузнецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Новокузнецка и Новокузнецкого района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу (государственный инспектор Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого муниципального района по пожарному надзору), телефон: 83843741839, e-mail: gucolas@42.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«05» часов «10» минут «25» деп 2024.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ в дату направления предписания)